

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,

РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)31261, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

**Предписание № 24 /1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному Общеобразовательному Бюджетному Учреждению Средняя Общеобразовательная

Школа с. Нордовка Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,

Директору МОБУ СОШ с. Нордовка муниципального района Мелеузовский район РБ

Улиахметову Рашиту Гиниятовичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору майора внутренней службы Гайсина Раиля Раяновича, начальника Мелеузовского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ **№ 24 от 05 июня 2020 года**, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”

(наименование органа ГПН, реквизиты распоряжения/приказа о проведении проверки)

в период с 12 часов 00 мин 11 июня 2020 года по 13 часов 00 мин 11 июня 2020 года;

в период с 10 часов 00 мин 18 июня 2020 года по 12 часов 00 мин 18 июня 2020 года;

в период с 11 часов 00 мин 23 июня 2020 года по 12 часов 00 мин 23 июня 2020 года

государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору Султановым Русланом Ришатовичем проведена проверка в отношении объекта защиты – комплекса зданий и сооружений – Муниципального Общеобразовательного Бюджетного Учреждения Средняя Общеобразовательная Школа с. Нордовка Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453882, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, село Нордовка, улица Гагарина, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОБУ СОШ с. Нордовка муниципального района Мелеузовский район РБ

Улиахметов Рашит Гиниятович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5

	2	3	4	5
1.	Двери <u>всех</u> эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.08.2021 год	
2.	Все двери, расположенные в проходах на путях эвакуации (в коридорах, холлах, смежных помещениях, в проходах межэтажных дверей лестничных клеток) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.08.2021 год	
3.	Помещение тамбура (главный вход) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	П.4, п.14 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией	01.08.2021 год	
4.	На путях эвакуации к спортивному залу применены материалы (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сведения о показателях пожарной опасности отсутствуют.	ст. 4, ч. 3, 16 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.25* СНИП 21-01-97*.	01.08.2021 год	
5.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.08.2021 год	
6.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНИП 21-01-97*	01.08.2021 год	
7.	Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	П.4, п.14 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией	01.08.2021 год	
8.	Дверь помещения складского назначения (оборудованный в кабинете информатики) выполнена не противопожарной.	ст. 4, 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.13, 5.14, 7.4 СНИП 21-01-97*.	01.08.2021 год	
9.	На двери помещения складского назначения (оборудованный в кабинете информатики на 2-ом этаже) нет обозначений категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.08.2021 год	
10.	Дверь помещения складского назначения (на третьем этаже) выполнена не противопожарной.	ст. 4, 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.13, 5.14, 7.4 СНИП 21-01-97*.	01.08.2021 год	
11.	На двери помещения складского назначения (на третьем этаже) нет обозначений категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.08.2021 год	
12.	Система автоматической пожарной сигнализации не взаимосвязана с системой дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.08.2021 год	
13.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны)	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390	01.08.2021 год	

14.	Отсутствует договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (системы дублирования сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации), тем самым руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.08.2021 год	
15.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2021 год	
16.	Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.08.2021 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского  
и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы  
Султанов Руслан Ришатович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 23 » июня 20 20 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОБУ СОШ с. Нордовка муниципального района Мелеузовский район РБ Улиахметов Рашит Гиниятович

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

«23» июня 2020 г.

(подпись)